

รายละเอียดการซ่อมบำรุง

เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Tasaki รุ่น FUGE-25A ขนาด BTU 26,110 ชนิดแขวนได้เพดาน มี มอก.

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีรีโมทคอนโทรล แบบไร้สาย พร้อมติดตั้งใช้งาน

หมายเลขครุภัณฑ์ 420/57/00117

(อนาญะ)

ที่	รายการซ่อม	จำนวนเงิน	สถานที่ซ่อม	วันตรวจรับ	หมายเหตุ
1	ตั้งค่าตามสเปคคอมไอน์, คอมเซ็น	600	ร้านช่างช่างอิเล็กทรอนิกส์		
2.	เปลี่ยนฟิวส์วงจรในบอร์ด	600			
3.	เปลี่ยนแผงพัดลมตัวนอก 5 MF/250v.	800			
		1,400			
1	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	600	ร้านช่างช่างอิเล็กทรอนิกส์	11 เม.ย. 62	
2	ใช้ระบบวงจรในและตัวกรองในเครื่อง	300			
3	เปลี่ยนแผงพัดลมตัวใน 5 MF/220v	400			
		1,300			
1	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ.	600	ร้านช่างช่าง -	7 มิ.ย. 62	
		600	- อิเล็กทรอนิกส์		
1	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ.	600	ร้าน เมส. ที	15 เม.ย. 63	
		600	อิเล็กทรอนิกส์		

ร้านเอส.ที.อิเล็กทรอนิกส์
4 ม.2 ค.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.089-6419102

บัญชีรับเงิน
วันที่ 856, 2863
วันที่ 15 เม.ย. 2563
เวลา 14.00 น.


ใบส่งของ

นาย สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

15 เม.ย. 2563

ที่อยู่ 22 ถนนเกษมราษฎร์ ค.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	2	600	1,200
รวม	(หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)			1,200

ผู้รับของ.....


ผู้ส่งของ.....
